


候補地 4 : 大工川第2号砂防堰堤



位置情報

候補地NO		4	
発電候補地	地点名	大工川第2号砂防堰堤	
	施設名称	大工川第2号砂防堰堤	
	施設所在	河東町 八田 字漆原	
施設管理者			福島県 会津若松建設事務所



現地状況



諸条件

流況	自然河川で一定の流量が流れており良好である
流量	調査時点で0.5m ³ /s程度
落差	5m程度の落差が利用可能。
地形	河岸段丘が発達しており、周囲の土地に比べてかなり低い。
送電線	発電候補地点付近に電柱はない。
道路	人が歩いて近づくことはできるが車道はない。
立地環境	付近に人家はない。
電力用途	付近に電力用途はなく売電が現実的である。
啓発効果	通常は人が立ち寄らない場所であり啓発効果は低い。
施工性	車道がないため車両の乗り入れは困難。
安全性	安全柵程度の軽微な対策は必要である。