



候補地 1 4 : 上堰幹線用水路



位置情報

| | | | |
|--------|------|------------|--|
| 候補地点NO | | 14 |  |
| 発電候補地 | 地点名 | 上堰幹線用水路 | |
| | 施設名称 | 上堰幹線用水路 | |
| | 施設所在 | 河東町 八田 字漆沢 | |
| 施設管理者 | | 戸ノ口堰土地改良区 | |



現地状況



発電候補地点の落差工（全景）



発電候補地点の落差工（近景）



その他近接する落差工（低落差）



その他近接する落差工（低落差）

諸条件

| | |
|------|--|
| 流況 | 非灌漑期に調査を行ったが一定の流量が流れており良好である。 |
| 流量 | 調査時点で0.5m ³ /s程度。 |
| 落差 | 落差工 H=1.6m。 |
| 地形 | 平坦地に水路が整備されている。 |
| 送電線 | 発電候補地点付近に電柱はない。（最寄の電柱は大工川の対岸もしくは国道49号） |
| 道路 | 未舗装の道路が近接している。 |
| 立地環境 | 農園のみで人家は離れている。 |
| 電力用途 | 民間の果樹農園が近接している。 |
| 啓発効果 | 農園利用者が立ち寄ることが考えられる。 |
| 施工性 | 未舗装だが工事車両は通行できる。 |
| 安全性 | 安全柵程度の軽微な対策は必要である。 |