

史跡若松城跡ライトアップ業務委託プロポーザルに関する質問への回答について

	質問	回答
1	茶室麟閣内を夜間開放する予定はありますか？	茶室麟閣内の夜間開放の予定はありません。
2	また、麟閣内のライトアップ提案は想定しているか？	夜間開放を行う予定がないことから、茶室麟閣内への演出は審査の対象といたしません。 なお、茶室麟閣外観への演出については、審査の対象となります。
3	天守閣に関して、夜間の登閣は予定していますか？	ライトアップ期間中に、天守閣夜間登閣を実施する予定ですが、実施日は未定です。 なお、令和5年度ライトアップ期間中の実績は以下のとおりです。 令和5年4月7日（金）、4月8日（土）、5月3日（木・祝）～6日（土）
4	施設内から供給可能な電源箇所があるか。 可能な場合箇所、容量などの情報を共有は可能か。	既設の電源としては、別紙図面に示す高圧受変電施設のからの電源を利用可能です。 なお、使用する電力量が概ね20kwを超える部分については、仮設電源又は発電機を受託事業者が設置することとしております。（要求水準書参照）仮設電源については、別紙図面に示す三ノ丸駐車場からの引き込みが可能です。
5	配線のルート、資材における素材指定はあるか。	配線ルート及び資材について特に指定はありませんが、公園内の歩行の妨げになる、もしくは、昼夜間における景観を損ねることのないよう配慮することとしております。 参考として、来場者の主な動線を別紙図面に示します。
6	植栽部の詳細図面または植樹図面などがあれば共有をいただきたいが可能か。	植栽・植樹の図面について、お示しできるものではありません。 鶴ヶ城公園内は自由に観覧できますので、現地での確認をお願いいたします。