

位置図



東部公園災害時給水拠点整備工事

情報共有システム活用工事

| 工 事 設 計 書 （ 金 抜 ） | |
|-------------------|-------------------|
| 工 事 番 号 | 令 和 7 年 度 第 114 号 |
| 工 事 名 | 東部公園災害時給水拠点整備工事 |
| 路 線 名 | |
| 工 事 箇 所 | 会津若松市桧町地内 |
| 工 種 | 水道施設工事 |

| 工事概要 | 当初 | |
|-----------|------|--|
| 工事日数 | 142日 | |
| | | |
| 災害時給水栓設置工 | 1式 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 起 工 理 由 | 本箇所は、水道施設災害対策計画に基づき、本書のとおり災害時給水拠点を整備するものです。 |
| 仕 様 | 特記仕様書によること。 |
| 摘 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・会津若松市上下水道局元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更又は請負代金の変更があった場合、受注者である元請負人においては、変更等の経緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。 ・会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。 ・不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。 ・請負金額が500万円以上の場合はCORINS（コリンズ）に登録すること。 ・工事用資材等の購入・調達にあっては、地産地消の推進に努めること。 <p>・この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。</p> |
| 当初設計年月 | 令和7年6月 |

特記仕様書

工 事 番 号 : 令和 7 年度 第 114 号
 路 線 名 : 市道 _____ 号線
 工 事 名 : 東部公園災害時給水拠点整備 工事
 工 事 箇 所 : 会津若松市松町 地内

- 1 本工事の施工にあたっては、「日本水道協会水道工事標準仕様書【土木工事編】（平成 22 年 3 月 31 日改訂）」及び「福島県土木工事共通仕様書（令和 7 年 1 月 20 日改正）」、設計図面にに基づき実施し、文書中福島県とあるものは会津若松市上下水道局と読み替えるものとする。
- 2 設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面は、設計図書とする。
- 3 設計変更に係わる業務の円滑化を図るためのツールとして「会津若松市建設工事設計変更等ガイドライン※」を活用すること。※会津若松市ホームページ参照

第 1 章 一般共通事項

- 1 「日本水道協会水道工事標準仕様書（土木工事編）」及び「福島県土木工事共通仕様書」に対する特記事項は次のとおりとする。

1) 監督員による確認・立会等

監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。

| 工 種 | 工事段階 | 頻 度 | 摘 要 |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 起工測量 | 起工測量後 | 1 工事 1 回 | 施工延長 縦横断測量 受注者は既設埋設管路等と計画管路を適宜路面に表示し、監督員が立会時に確認する。 |
| 資材検査 | 資材搬入後 | 各資材 1 回 | 変更増資材も含む |
| 指定仮設工 | 設置完了時 | 1 工事 1 回 | 使用材料、高さ、幅、長さ深さ、間隔等 |
| 管布設工 | 管布設完了後 | 200m 1 回 | 200m 以下の工事については、1 工事 1 回 |
| 管継手工 | 管布設完了後 | 200m 1 回 | 200m 以下の工事については、1 工事 1 回 継手チェックシート（上下水道局様式）により 検査 |
| 水圧試験 | 布設工事完了後 | 全線 1 回 | 試験前、試験後 |
| 分水建込工 （給水管） | 施工完了まで | 1 工事 1 回 | 密着コア確認・水圧テスト・水質確認 |
| 不排水工 | 施工完了まで | 1 工種 1 回 | 穿孔コア確認・水圧テスト |
| 現場密度 | 転圧完了後 | 1000 m ² 1 回 | 上層路盤・下層路盤・路床毎の各層 20 m ² 以下は確認立合を省略できる。 |
| 石綿セメント 管の撤去 | 撤去作業前 | 1 工事 1 回 | 立入禁止の措置・石綿ばく露防止対策等の現場 掲示・保護服使用の確認 |
| 完了検査 | 完成日前 | 1 工事 1 回 | 水道工事完了調書及び竣工図により、施工延長 等を確認、舗装縦横断測量（現況復旧の確認） 手直しが生じたときは再検査 |
| その他 | 監督員の指示 | 必要都度 | |

- 2) 監督員による確認・立会の結果、不良箇所等が指摘された場合または不合格となった場合、受注者はその箇所を手直しするとともに再度、確認・立会を受けること。なお手直しに係る事前の手続きや費用等については受注者の負担とする。

3) 施工管理

施工管理（出来形・品質・写真）は、福島県土木工事共通仕様書及び会津若松市上下水道局水道工事施工管理基準によらなければならない。

4) 工程管理

工程管理については、月毎に工事履行報告書を提出し、工事の進捗を把握するものとする。また、計画工程より 10%以上の遅れが確認された場合は、原因の究明と今後の対策について監督員と打合せを行うものとする。

- 2 受注者は当該工事を実施するにあたり、予め地下埋設物確認書において埋設物の有無の確認を行い地下埋設物確認書を提出すること。

3 暴力団関係者の排除

会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が発注する業務において排除措置対象者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同対象者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

4 デジタル工事写真の小黑板情報電子化

本工事でデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、工事契約後に監督員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事とすることができる。

第2章 総則

1 関連工事： 有・☒無

| 工事名 | 発注元 | 注意・指示事項 |
|-----|-----|---------|
| | | |

2 支給材料及び貸与品： 有・☒無

支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については下記のとおりとする。

| 支給品目 | 数量 | 引渡時期 | 引渡場所 |
|------|----|------|------|
| | | | |

3 建設副産物処理： 有・☒無

本工事にて発生する建設副産物については下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は指定するものではない。

| 建設副産物名 | 処理方法等 | 積算上の施設※ |
|--------|---------------------|---------|
| | （再資源化・中間・最終）処理施設へ搬入 | |
| | （再資源化・中間・最終）処理施設へ搬入 | |
| | （再資源化・中間・最終）処理施設へ搬入 | |

※積算上の施設は積算上の明示条件であり、処理施設を指定するものではない。ここに明示した施設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとするが、設計変更の対象とはしない。なお、受け入れ拒否等により処理施設の条件が異なる場合は、その記録をもって設計協議の対象とする。

4 中間検査に関すること

工事の施工過程において適正な契約の履行を確保されているか、工事完成後不可視となる部分の施工精度及び品質管理、施工体制等を検査するために、中間検査を実施する場合があるので、発注者から中間検査を求められた際は、受注者は対応にあたるものとする。

5 工事現場管理： 有・☒無

交通誘導警備員は工事箇所に___人配置するものとし、のべ___人としている。なお、詳細について

は施工計画書に策定時に監督員と打合せを行うこと。

6 作業工程： ☒ 有・無

1) 本工事は昼間施工とし、時間帯は8：30～17：00までとする。（道路使用許可条件による）

2) 作業工程における注意事項：

定められた時間帯に作業が終了できない場合は、受注者は速やかに監督員に報告し、受注者及び監督員において会津若松警察署と協議するものとする。

3) 現道の使用規制について

現道は、_____により本工事を施工するものとする。

4) 工事を施工しない日 有・☒ 無 _____年 _____月 _____日

工事を施工しない時間帯 有・☒ 無 _____： _____～ _____：

「工事を施工しない時間帯」は、

☐ 工期全体 ☐ 上記「工事を施工しない日」 ☐ _____に適用する。

7 仮設： 有・☒ 無

1) 指定仮設の有無 有・☒ 無

2) 指定仮設

| 仮設物名 | 規格・寸法・構造 | 資料の有無 | 備考 |
|------|----------|-------|----|
| | | 有・無 | |

8 工事における現場環境改善： 有・☒ 無

1) 当該工事で実施する現場環境改善は、下記の表の内容のうち原則として項目ごと（仮設備関係、営繕関係、安全環境改善、地域連携）に1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を選択し実施すること。

| 項目 | 実施する内容 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現場環境改善 （仮設備関係） | 1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇、3. ライトアップ施設、 4. 見学路及び椅子の設置、5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減 |
| 現場環境改善 （営繕関係） | 1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）、2. 労働者宿舍の 快適化、3. デザインボックス（交通誘導員待機室）、4. 現場休憩所の快 適化、5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等 |
| 安全環境改善 （安全関係） | 1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）、2. 盗 難防止対策（警報機等）、3. 避暑（熱中症対策）・防寒対策 |
| 地域連携 | 1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表、4. デザイン工事看板 （各工事PR看板含む）、5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む）、 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営、7. パン フレット・工法説明ビデオ、8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含 む）、9. 社会貢献 |

※積算上の条件明示であるが、当該工事の施工に伴い周辺地域や住民に対する貢献について配慮しイメージアップに努めるものとする。

9 工事名表示板： ☒ 有・無

本工事には県産木材を利用した工事名標識板を 1 基設置すること。

第3章 材料

1 本工事で使用する切込碎石は再生骨材（RC-40）、アスファルト合材は再生アスファルト合材で計上している。再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離40kmの範囲までの再資源化施設についてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可能であった場合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるとし、設計変更の対象とする。

2 地区から調達する土砂、碎石等及び仮設材等について、安定的な確保を図るために、地区外から調

達せざるを得ない場合又は地域内からの購入である場合においても設計価格と乖離がある場合には事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更の対象とする。

第4章 一般施工

1 建設発生土の処理： ☒ 有・無

1) 残土処理（数量： 8.5 m³） 積算上の運搬距離： 8.0 km

指定場所の有無： 有・☒ 無 捨土場所： _____ 地内

2) 建設発生土の運搬距離については上記のとおりとするが、これにより難しい場合は事前に監督員と協議すること。

2 購入土等

1) 購入土等の有無： ☒ 有・無

2) 購入土等の種類： ☒ 購入土（山砂） ・ 岩ズリ ・ その他（ _____ ）

3) 購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出する。

4) 購入土等が1工事あたり1,000m³以上の場合、受注者は、工事で使用する購入土等を現場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員に提出し、監督員の確認を受けなければならない。

3 舗装切断作業時に発生する排水の処理： 有・☒ 無

1) 受注者は、舗装切断作業に伴い切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、産業廃棄物（汚泥）として処理しなければならない。また、受注者は「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供するものとする。

2) 当該排水の処理に関し排水量、処分量に変更が生じた場合、受注者は排水量、処分量（産業廃棄物管理表（マニフェスト））等を取りまとめるうえ監督員と協議を行い設計変更の対象とする。

3) 当該排水の処理の運搬に関し、受注者自らが運搬することを想定しているが、これにより難しい場合は、監督員と協議するものとする。

4) 受注者は、当該排水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も当該排水と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに収集した粉塵については、適正な運搬・処理を実施すること。

第5章 1日未満で完了する作業の積算

1 「1日未満で完了する作業の積算」（以下「1日未満積算基準」と言う。）は、土木工事積算基準（福島県土木部）による。

2 受注者は、1日未満積算基準の対象となる施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

3 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。

4 受注者は、協議に当たって1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。

5 「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合、災害復旧工事等で人工積算する場合、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準

を適用しない。

- 6 「施工箇所が点在する工事の積算」を適用する場合は 1 日未満積算基準において別箇所として扱う。

第 6 章 施工箇所が点在する工事の積算： 有・☒無

- 1 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算基準と実際にかかる費用に乖離があると考えられるため、対象地区ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。
- 2 本工事における共通仮設費の金額は、対象工区ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に対象工区ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域、施工時期等）については、対象工区ごとに設定する。
- 3 諸経費工種については、工事全体で一つ決定し全ての工区において同じ工種を設定する。

第 7 章 ~~余裕期間設定工事~~

~~一本工事は余裕期間設定工事である。~~

第 8 章 週休 2 日工事： 有・☒無

- 1 本工事は、『会津若松市週休 2 日工事実施要領』の対象工事（発注者指定型）である。
- 2 受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
※当初積算時に「月単位の 4 週 8 休以上」を確保する場合の補正を行っている。

第 9 章 建設現場等における遠隔臨場： 有・☒無

- 1 本工事は、『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。
- 2 受注者は、試行要領に定める事項について遵守しなければならない。ただし、試行対象外工事（無の場合）であっても、工事契約後、遠隔臨場の実施を希望する場合は、受発注協議の上で試行の対象とすることができるものとする。
※協議は、施工計画書提出までに行うこと。

第 10 章 建設工事情報共有システム（ASP）：☒有・無

- 1 本工事は、『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。
- 2 受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

第 11 章 水道工事

- 1 IoT 技術を活用した水道工事施工管理対象工事（以下、「IoT 対象工事」という。）
IoT 対象工事：発注者指定型・受注者選択型・☒指定なし
- 2 管路設計付工事発注方式対象工事： 有・☒無
 - 1）管路設計付工事発注方式対象工事については、別紙 2「管路設計付工事発注方式に係る特記事項」により施工すること。
- 3 受注者による仕切弁等操作対象工事： 有・☒無
 - 1）受注者による仕切弁等操作対象工事については、「会津若松市上下水道局発注の水道工事における仕切弁等操作要領」及び別紙 3「会津若松市上下水道局 仕切弁等操作にかかる特記事項」により施工すること。
- 4 水道工事完了調書
水道工事完了調書は会津若松市水道工事完了調書によらなければならない。受注者は工事完成前に会津若松市水道工事完了調書を監督員に提出し、監督員による確認（完了検査）を受けなければならない

ない。

5 施工上の指示

1) 本工事における施工時及び工程の指示は次のとおりとする。

- ア ダクタイトル鋳鉄管の溝切り加工については 1 種管を使用すること。またダクタイトル鋳鉄管の切管切口部には必ず防食加工を施すこと。
- イ ステンレス製ボルト及びナットについては、資材の品質確保のためその取扱いについて十分留意すること。
- ウ 既設管等の穿孔にあたっては、作業に伴い発生する切粉を回収し適切に処理すること。
- エ 管防護砂（山砂）については、良質なものを使用することとし埋め戻しの際は玉石等を取り除き、管や管被覆材、その他付属品に支障を与えないように施工すること。
- オ 仮復旧については即日復旧を原則とすること。路面が仮復旧されていない状態（砂利状態）での交通開放は行わないこと。やむを得ない理由により仮復旧が出来ない場合は、受注者は速やかに監督員に報告し交通開放の方法について打合せを行うこと。
- カ 受注者は現況舗装の測量調査等を実施し、舗装前に現状復旧が確認できる資料を監督員に提出すること。

6 公共基準点： 有・☒無

本箇所においては公共基準点（基準点No._____）が設置されていることから会津若松市公共基準点管理保全要綱等に基づき、事前に現地確認するとともにその取扱について十分留意すること。

7 着工前に十分に事前調査を行い、埋設位置を決定すること。発注者が認めた試掘調査以外の事前調査に関する費用については受注者の負担とする。

8 建設工事公衆災害防止対策要綱（建設省経建発 1 号平成 5 年 1 月 12 日）に基づき、切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き掘削の深さが 1.5 メートルを超える場合には、原則として土留工を施すものとする。

9 受注者は工事区間において給水装置工事の申込みがあった場合は工程調整等に努めること。

10 配管技能者による施工

配管技能者による施工については次のとおりとする。（下請施工可）

- 1) 受注者は工事着手前に本工事に係る配管技能者を選任し、監督員の確認を受けなければならない。この場合においては登録証・認定書・修了書等の写しを施工計画書に添付するものとする。なお配管技能者については複数者の選任も可とする。
- 2) 配管技能者は下記に掲げる者とし主に現場作業において管の芯だし、据付接合、穿孔等に直接従事する者とする。
 - ~~ア 不断水分岐工の経験を有する者又は不断水分岐工法に係る講習会等を受講した者。~~
 - イ 公益社団法人日本水道協会に配水管技能者として登録のある者又は日本ダクタイトル鉄管協会主催の耐震継手に関する講習会等を受講した者。なお、登録種別は（☒一般・☒耐震・大口径）とする。
 - ~~ウ 公益財団法人給水装置工事技術振興財団の給水装置工事配管技能者として認定されている者。~~
- 3) 受注者は確認を受けた配管技能者以外の者に管の芯だし、据付接合、穿孔等の作業をさせてはならない。
- 4) やむを得ない理由により配管技能者を変更する場合は、監督員の承諾を受けなければならない。

11 給水装置工事： 有・☒無

給水装置工事の施工については次のとおりとする。（下請施工可）

- 1) 受注者は給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事を行う場合には会津若松市水道事業給水条例第 10 条第 1 項の規定に基づき施工しなければならない。

- 2) 受注者は前号に掲げる工事を行う場合には、会津若松市指定給水装置工事事業者規程第 11 条第 1 項の各号に掲げる職務を行う給水装置工事主任技術者を選定し、工事着手前に監督員の確認を受けなければならない。この場合において当該主任技術者の免状等の写しを施工計画書に添付するものとする。
- 3) 受注者は配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合には、当該配水管その他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する者を実地に監督させること。
- 4) 給水管の施工については、設計図書および会津若松市給水装置工事施工基準書により行うこと。
- 5) 給水管の施工については、事前に所有者の了解を得るものとする。
- 6) 宅地内の復旧については、現状復旧を原則とする。なお、十分に調査を行うこと。
- 7) 宅地内の配管および土工については任意施工とするが標準図に示す条件と大きく異なる場合等は協議を行うこと。

12 工事現場管理

受注者は施工に先立ち事前に関係機関との打合せを行い地元住民に周知した上で、工事に着手すること。また施工中においても関係機関・地元住民との連絡・周知等は密に行い誠意をもって対応すること。

13 環境対策

本工事における環境対策については次のとおりとする。

1) 共通事項

受注者は会津若松市が定める環境方針に賛同し、工事を施工すること。

2) 排出ガス対策型建設機械

ア 工事の施工に使用する建設機械のうち次の建設機械については、排出ガス対策型建設機械の使用を標準とする。ただし、受注者の機械保有状況等により、やむを得ず使用できない場合は、監督員と協議すること。その結果、使用が不可能な場合は設計変更の対象とする。

・バックホウ・転圧機械・敷均機械・発動発電機（ディーゼルエンジン）

イ 受注者は施工計画書の使用する建設機械記入欄に、排出ガス対策型建設機械使用の有無を記入するとともに使用する機械が排出ガス対策型建設機械であることが証明できる資料を添付すること。

ウ 受注者は、工事完成時に排出ガス対策型建設機械による施工が確認できる写真等を提出すること。

14 建設発生土・建設副産物関係

1) 共通事項

受注者は本工事にて発生する建設発生土や建設副産物を法令の定めるところにより適正に処理しなければならない。またその処理結果については後日報告すること。

2) 石綿セメント管の撤去： 有・☐

施工の際に石綿セメント管を撤去する場合は、石綿の処理に関する法令を遵守するとともに、厚生労働省発行の「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」により作業を行うこと。また石綿の処理に十分な知識及び技能を有し、かつ次の項目のいずれかに該当する労働者を配置し、その労働者の中から作業主任者を選任すること。

ア 特定化学物質等作業主任者技能講習会修了者（平成 18 年 3 月 31 日までに修了したものに限る。）

イ 石綿作業主任者技能講習会修了者

ウ 他の事業場において当該業務に関し、既に特別の教育を受けた者

エ 昭和 63 年 3 月 30 日付け基発第 200 号通達に基づく石綿除去現場の管理者に対する労働安全教育を受けた者

オ 労働安全衛生規則第 36 条、石綿障害予防規則第 27 条に基づく特別教育を受けた者

3) 会津地方振興局長への届出

福島県産業廃棄物処理指導要綱第 14 条に基づき、産業廃棄物の発生量が 100 立方メートル以上見込まれる場合は、産業廃棄物が工事より発生する日の 10 日前までに、土木建築工事実施（変更）届出書（様式 5 号）により、会津地方振興局長に届け出ること。

15 工事写真等の提出部数

1) 工事写真の提出部数については竣工書類として提出する他に下記のとおり提出するものとする。

ア 契約検査課提出用 : 施工前・竣工 1 部

イ 道路管理者提出用 : 施工前・竣工、工事経過（各工種の抜粋） 部

ウ その他提出用 : 施工前・竣工、工事経過（各工種の抜粋） 1 部

なお、提出前に監督員と打合せを行うこと。

2) 竣工図の提出部数については竣工書類として提出する他に下記のとおり提出するものとする。

ア 道路管理者提出用 : 部

イ その他提出用 : 部

なお、提出前に監督員と打合せを行うこと。

3) 国及び福島県が管理する道路および河川の占用工事の場合は、以下について 部提出のこと。

（施工計画書、使用資材承認願、施工管理等の各種試験結果、出来形管理結果、品質管理結果、出来形図）

16 保存用竣工図等の提出

将来の水道施設の維持管理に資することを目的として、受注者は竣工検査日から 14 日以内に電子媒体を下記のとおり提出すること。

1) 提出内容

ア 竣工図

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 図面の種類 | 位置図・平面図・横断図・管割図（全ての管材寸法を記載）・オフセット図（各種弁栓・止水栓・メーター位置・既設管との接続位置）・その他監督員が指示するもの |
| ファイル形式 | PDF 形式 |
| 図面の大きさ | 設計図と同様 |
| 留意事項 | 平面図の管路法線は赤で着色かつ太線で記載すること |

イ 工事写真

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 写真の種類 | 着手前竣工写真・出来形管理写真（施工状況写真）・その他監督員が指示するもの |
| 写真の画素数 | 有効画素数は小黒板の文字が判読できることを標準とする。 |
| ファイル形式 | PDF 形式 |
| 提出（台紙）形式 | 工事請負契約規程様式による |
| 留意事項 | 竣工時に提出する工事写真と同様のもの（写真の種類に記載のないものは除く） |

ウ 水道工事完了調書

| | |
|--------|------------------------------|
| 提出する種類 | 完了調書・メーター移設同意書・その他監督員が指示するもの |
| ファイル形式 | PDF 形式 |
| 留意事項 | 竣工時に提出する工事完了調書と同様のもの |

2) 提出方法

電子媒体（CD-R 又は DVD-R）に記録し、ウィルスチェック後に提出すること。

3) その他

スキャニングデータによる提出は原則不可（メーター移設同意書は除く）とする。なお作成方法等については監督員と打合せを行うこと。また、竣工図を CAD 形式で作成した場合は、竣工図を記録した電子媒体に、CAD ファイルを記録し提出すること。

17 設備仕様

本工事の中で設置する設備に関する仕様は下記のとおりとする。なお、仕上げの色合いについて、あらかじめ監督職員に見本帳等を提出し承諾を得ることとする。

(1) 災害時給水栓

- a) 数 量 1 基
- b) 形 状 地上式 (単口)
- c) 口 径 $\phi 75 \times \phi 65$
- d) 配 色 本体色：水色、文字色：白色
- e) 機 能 強制多排水不凍装置付、回転打倒式副弁機能付き
- f) デザイン 設計図面及び別紙 1 を参考に打合せにより決定する。

(2) 給水器具格納箱

- a) 数 量 1 基
- b) 寸法・構造 設計図面を参考に打合せにより決定する。
- c) 材 質 亜鉛メッキ鋼板
- d) 配 色 本体色：水色、文字色：白色 (災害時給水栓と同色)
- e) 付 属 物 ダイヤル式の鍵

※給水スタンド 2 基、飲料水送水用ホース 1 本、開栓ハンドル 1 基が格納可能なものとする。

(3) 災害時給水栓看板 (支柱含)

- a) 数 量 1 式

※寸法・構造、デザイン等については、別紙 1 及び設計図面を参考に打合せにより決定する。

(4) 災害時給水栓標識 (支柱含)

- a) 数 量 1 式

※寸法・構造、デザイン等については、別紙 2 及び設計図面を参考に打合せにより決定する。

(5) 給水スタンド

- a) 数 量 2 基
- b) 材 質 SUS304

※寸法・構造、デザイン等については、設計図面を参考に打合せにより決定する。

(6) 飲料水送水用ホース

- a) 数 量 1 本
- b) 口 径 $\phi 65$
- c) 延 長 5.0m

※材質・構造等については、設計図面を参考に打合せにより決定する。

(7) 開栓ハンドル

- a) 数 量 1 基

※構造、材質等については、設計図面を参考に打合せにより決定する。

第 12 章 その他

1 地産地消の推進

工事用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満たすものであれば、地元産品の活用に努めること。また下請工事の発注についても地元業者の活用に努めること。施工計画書の主要材料の項目に、工事用資材の産地 (製造地) と購入先を明示すること。

2 請負業者賠償責任保険の加入の義務付け

(本章はすべての工事に該当する)

不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。(契約時に加入していれば可。) その証券の写しを遅滞なく提出すること。なお、工期の延長により保険期間に不足が生じた場合は、必要な更新を行い、それを証する書類 (証券等) の写しを監督員に速やかに提出し

なければならない。

- 3 受注者は監督員と連絡を密にし円滑に施工すること。また設計図書と相違する事項また疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議すること。

4 会津若松市上下水道局のキャラクター使用の推進

本工事の工事現場等において会津若松市上下水道局のキャラクター「こしえるん」の積極的な活用
に努めること。

5 法定外の労災保険の付保

(本章はすべての工事に該当する)

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。受注者は、法定外の労災保険契約を締結したことを証明する書類（証券等）を提出しなければならない。なお、工期の延長により保険期間に不足が生じた場合は、必要な更新を行い、それを証する書類（証券等）を監督員に速やかに提出しなければならない。

6 異常気象時における現場状況の報告

異常気象時の工事現場における対応については下記のとおりとする。

1) 異常気象時等の対象

- ①大雨・洪水等の警報発令時（工事現場の当該市町村の気象警報を対象とする）
- ②震度 5 弱以上の地震時（工事現場の当該市町村の震度 5 弱以上を対象とする）ただし、気象条件及び現場条件等を勘案し、別途監督員から指示がある場合は震度 4 の場合も対象とする。

2) パトロール等の実施及び報告の内容について

- ① 作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。
- ② 休工中であれば、必要に応じ 2 名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて巡回点検(パトロール)を実施する。
- ③ 天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し待機する。
- ④ 危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を講じ、その旨を標示する。また、現場状況を把握し 2 次災害防止に努める。
- ⑤ 警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか入念に点検する。
- ⑥ 地震及び津波が発生した後に、作業を再開する前には、建設物、仮設物、資機材、建設機械、電気設備及び地盤、斜面状況等を十分点検する。
- ⑦ 異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員（連絡が取れない場合は、係長又は課長）に適宜報告する。報告方法は、電話連絡のうえ必要に応じ任意様式にて報告書を作成すること。

3) 報告期限について

①大雨・洪水等の警報発令時

警報発令後 1 時間以内及び降雨等の状況等により適宜。

②震度 5 弱以上の地震時

地震発生後 1 時間以内。（被害等が甚大でパトロールが困難である場合などはこの限りでない）

7 再生資源利用計画書

(本章はすべての工事に該当する)

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は法令等に基づき再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

8 再生資源利用促進計画書

(本章はすべての工事に該当する)

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は法令等に基づき再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

9 会津若松市上下水道局水道技術における共同研究等への協力

受注者は本工事の工事現場等において、水道技術に関連する開発、評価、検証及び標準化等を目的とした調査、研究及び試験を実施する場合、共同研究等にできる限り協力すること。

総括情報表

頁0-0001

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名 | B7 会津若松市上下水道局 実施設計書 当初 000000000000 0 1 実施単価 51 L (会津若松1) 地区 00-07.05.20(0) 9 水道工事 000000000000当初 | | |
| | 当 世 代 | | 前 世 代 |
| 前払率 工種区分 冬期割増 施工地域補正 積雪寒冷地補正 現場環境改善費 契約保証補正 週休二日補正 工期日数 | 40 01 開削・小口径推進工事等 00 冬期割増なし 00 施工地域補正なし 04 4級地 00 必要なし 01 金銭的保証 00 補正なし 142 | | |
| | | | |

工種条件

| 条件 | 条件値 | 名称 |
|----------------------|-----|----------------------|
| A 水替費区分 | 0 | 水替費なし |
| | 1 | 水替費あり |
| B 山林砂防工置き換え区分 | 0 | 山林砂防工置き換えなし |
| | 1 | 山林砂防工置き換えあり |
| C 時間的制約を受ける場合の労務単価補正 | 1 | 時間的制約を受ける(補正1.06) |
| | 2 | 時間的制約を著しく受ける(補正1.14) |
| D 夜間工事の場合の労務単価補正 | 1 | 20時開始の夜間工事(補正1.5) |
| | 2 | 19時開始の夜間工事(補正1.437) |
| | 3 | 18時開始の夜間工事(補正1.375) |
| E 特殊勤務費[円] | | |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など | | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|--|-----|-----|-----|-----|------------|
| 本工事費 | | | | | | X1000 |
| | | | | | | |
| 災害時給水栓設置工 | | | | | | Y1999 |
| | | | | | | |
| 土工費 | | | | | | Y2999 |
| | | 1 | 式 | | | 工種 第0001号表 |
| 資材費 | | | | | | Y2999 |
| | | 1 | 式 | | | 工種 第0002号表 |
| 布設費 | | | | | | Y2999 |
| | | 1 | 式 | | | 工種 第0003号表 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 安 全 費 | | | | | | Z0008 |
| | | | 式 | | | |
| 工事名表示板加算額 | | | | | | Y2999 |
| | | 1 | 式 | | | 工種 第0004号表 |
| 技術管理費 | | | | | | Z0005 |
| | | | 式 | | | |
| 通水試験費 | | | | | | Y2999 |
| | | 1 | 式 | | | 工種 第0005号表 |
| 共通仮設費 対象額算出 | | | | | | |
| | | | 式 | | | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | | Z0013 |
| | | | 式 | | | |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 共通仮設費 | | | | | |
| | | | | | |
| 純工事費 | | | | | |
| | | | | | |
| 現場管理費 対象額算出 | | 式 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | |
| | | | | | |
| 工事原価 | | | | | |
| | | | | | |
| 一般管理費 対象額算出 | | 式 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | | |
| | | | | | |
| 工事価格 | | | | | |
| | | | | | |
| 工事価格（改め） | | | | | |
| | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | | | |
| | | | | | |
| 工事費計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

工 種 明 細 表

頁0-0004

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 土工費 Y2999 | | | | | 工種 第0001号表 |
| インターロッキングブロック撤去工 撤去（再使用目的の撤去） S 1（施工規模 1 0 0 m2未満） | 8.2 | m2 | | | S7003 00 070520 施工 第0 -0001号表 |
| 機械掘削工（小型バックホウ） クローラ型 山 0 . 1 3 m3（平 0 . 1 0 m3） | 8.7 | m3 | | | SZA210 00 070520 施工 第0 -0002号表 |
| 機械埋戻工（山砂） クローラ型 山 0 . 1 3 m3（平 0 . 1 0 m3） バックホ 排ガス対策型（第2次基準値）使用 | 3.1 | m3 | | | V5001 00 070520 施工 第0 -0004号表 |
| 機械埋戻工（再生砕石） クローラ型 山 0 . 1 3 m3（平 0 . 1 0 m3） バックホ 排ガス対策型（第2次基準値）使用 | 4.2 | m3 | | | V5011 00 070520 施工 第0 -0007号表 |
| 埋戻し 現場制約あり 土砂 | 0.2 | m3 | | | SPA181 00 070520 施工 第0 -0008号表 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 | 0.8 | m3 | | | SPB401 00 070520 施工 第0 -0009号表 |
| 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | 4.4 | m2 | | | SPB431 00 070520 施工 第0 -0010号表 |
| インターロッキングブロック設置工 一般部 直線配置 T = 6 cm S 1（施工規模 1 0 0 m2未満） | 8.2 | m2 | | | S7002 00 070520 施工 第0 -0011号表 |
| ダンプ運搬工（2 t 積車） 運搬距離 L = 8km クローラ型 山 0 . 1 3 m3（平 0 . 1 0 m3） | 8.5 | m3 | | | SZA260 00 070520 施工 第0 -0012号表 |
| 整地 残土受入れ地での処理 | 8.5 | m3 | | | SPA109 00 070520 施工 第0 -0014号表 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| ***** | | | | | ***** |
| 資材費 Y2999 | | | | | 工種 第0002号表 |
| ダクタイル鋳鉄管（内面珪粉粉体塗装） GX形 S種 75mm × 4m | 3 | 本 | | | TZ0141 00 070520 |

工 種 明 細 表

頁0-0005

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪酸粉体塗装） GX形ライナ 75 | 3 | 個 | | | TZ1911 00 070520 |
| ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪酸粉体塗装） GX形切管ユニット(G-Link) 75 | 2 | 個 | | | TZ1941 00 070520 |
| ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪酸粉体塗装） GX形接合材料 75 | 3 | 個 | | | TZ1901 00 070520 |
| GX形防食ゴム 1・S種管用 75 | 2 | 個 | | | TZZ5280 00 070520 |
| ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪酸粉体塗装） GX形受挿し片落管 100 x 75 | 1 | 個 | | | TZ1631 00 070520 |
| ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪酸粉体塗装） GX形曲管 75 x 90° | 2 | 個 | | | TZ1701 00 070520 |
| ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪酸粉体塗装） GX形短管1号 75 7.5K | 1 | 個 | | | TZZ1800 00 070520 |
| ダクタイル鋳鉄異形管フランジ接合部品（GF） SU S304ステンレス・ナット 75 7.5K | 1 | 組 | | | TZZ2090 00 070520 |
| 災害時給水栓 75 x 65 加圧デザイン 副弁・不凍装置付 | 1 | 基 | | | W0001 1 |
| 災害時給水栓標識 60.5 400 x 500 | 1 | 式 | | | W0001 |
| 標識用基礎ブロック 300 x 300 x 400 | 1 | 個 | | | TZZ6362 00 070520 |
| 給水器具格納箱 1300 x 750 x 400 | 1 | 基 | | | W0001 |
| 災害時給水栓看板 1200 x 1500 看板用支柱含 プリント・デザイン費含 | 1 | 式 | | | W0001 |
| 給水スタンド | 2 | 基 | | | W0001 |
| 給水用ホース 65 L=5.0m | 1 | 本 | | | W0001 |

工 種 明 細 表

頁0-0006

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------|
| 開栓用ハンドル 39 | | | | | W0001 |
| | 1 | 個 | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| ***** | | | | | ***** |
| 布設費 Y2999 | | | | | 工種 第0003号表 |
| 鋳鉄管吊込み据付工：機械 75以下 | | | | | SZ0010 00 070520 |
| | 13.6 | m | | | 施工 第0 -0015号表 |
| G X形継手接合工 直管 75 | | | | | SZ0070 00 070520 |
| | 3 | 口 | | | 施工 第0 -0017号表 |
| G X形継手接合工 G - Link (異形管) 75 | | | | | SZ0070 00 070520 |
| | 2 | 口 | | | 施工 第0 -0018号表 |
| G X形継手接合工 異形管 75 | | | | | SZ0070 00 070520 |
| | 3 | 口 | | | 施工 第0 -0019号表 |
| 鋳鉄管切断工(エンジンカッター) 75 | | | | | SZ0455 00 070520 |
| | 1 | 口 | | | 施工 第0 -0020号表 |
| フランジ継手工 75 (80) J W W A 7.5 K | | | | | SZ0040 00 070520 |
| | 1 | 口 | | | 施工 第0 -0021号表 |
| 管明示シート工 W150mm×50m 2倍 エコマーク品 | | | | | V2100 00 070520 |
| | 13.6 | m | | | 施工 第0 -0022号表 |
| 管明示テープ工：鋳鉄管 75×4000 天端明示無し エコマーク品 | | | | | SZ0150 00 070520 |
| | 13.6 | m | | | 施工 第0 -0023号表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 75以下 | | | | | SZ0120 00 070520 |
| | 13.6 | m | | | 施工 第0 -0024号表 |
| ロケーティングワイヤー | | | | | SZ0430 00 070520 |
| | 13.6 | m | | | 施工 第0 -0025号表 |
| 災害時給水栓設置工 機械施工 地上式 単口 | | | | | VZ061 00 070520 |
| | 1 | 箇所 | | | 施工 第0 -0026号表 |

工 種 明 細 表

頁0-0007

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 災害時給水栓標識設置工 標識板及びボール・基礎ブロック設置 | 1 | 基 | | | V0011 00 070520 施工 第0 -0027号表 |
| 給水器具格納箱設置工 | 1 | 基 | | | V0009 00 070520 施工 第0 -0028号表 |
| 災害時給水栓看板設置工 支柱・看板 | 1 | 式 | | | W0001 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| ***** | | | | | ***** |
| 工事名表示板加算額 Y2999 | | | | | 工種 第0004号表 |
| 工事名標示板加算額 | 1 | 基 | | | S9990 00 070520 施工 第0 -0030号表 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| ***** | | | | | ***** |
| 通水試験費 Y2999 | | | | | 工種 第0005号表 |
| 通水試験工 給水車不使用 | 13.6 | m | | | SZ1011 00 070520 施工 第0 -0031号表 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0008

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| インターロッキングブロック撤去工 S7003 撤去（再使用目的の撤去） S 1（施工規模 1 0 0 m2未満） | 100 | m2 | | | 施工 第0 -0001号表 |
| インターロッキングブロック設置 撤去 再利用目的 | 100.000 | m 2 | | | TA593 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #99 |
| *** 合 計 *** | 100 | m2 | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | m2 | | | |
| A=1 撤去（再使用目的の撤去） B=2 S 1（施工規模 1 0 0 m2未満） C=2 時間的制約を受けない D=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 2 | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 機械掘削工（小型バックホウ） SZA210 クローラ型 山 0 . 1 3 m3（平 0 . 1 0 m3） | 100 | m3 | | | 施工 第0 -0002号表 |
| 土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] | 2.40 | 人 | | | R0010 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 6.70 | 人 | | | R0030 |
| バックホウ運転 機 - 1 8 クローラ型 山 0 . 1 3 m3（平積 0 . 1 m3） | 2.27 | 日 | | | SZK500 100/44 施工 第0-0003号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #99 |
| *** 合 計 *** | 100 | m3 | | | |

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0009

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| *** 単位当たり *** | 1 | m3 | | | |
| A=2 クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平 0 . 1 0 m3) | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| バックホウ運転 SZK500 機 - 1 8 クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平積 0 . 1 m3) | 1 | 日 | | | 施工 第0 -0003号表 |
| 運転手 (特殊) [0.793(3/1以降0.778)] | 1.00 | 人 | | | R0120 |
| 軽油 ミニローリー (バトロール給油) | 23.00 | L | | | T0250 |
| 小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 山積 0 . 1 3 m3 平積 0 . 1 m3 排ガス型 (第 2 次基準値) | 1.78 | 供用日 | | | MAB14 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #99 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 日 | | | |
| A=3 クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平積 0 . 1 m3) B=1 補正なし C=1 運転労務数量 D=23 燃料消費量 E=1.78 機械損料数量 | | | | | |
| F=3 排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 使用 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0010

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| 機械埋戻工（山砂） V5001 クローラ型 山0.13m3（平0.10m3） バックホ 排ガス対策型（第2次基準値）使用 | 100 | m3 | | | 施工 第0-0004号表 特単単価適用日：07年05月20日 |
| 機械埋戻工（小型バックホウ） クローラ型 山0.13m3（平0.10m3） | 100 | m3 | | | SZA220 施工 第0-0005号表 |
| 山砂（良質土） 埋め戻し用 | 133 | m3 | | | TZZ9201 |
| *** 合 計 *** | 100 | m3 | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | m3 | | | |
| ***** | | | | | |
| 機械埋戻工（小型バックホウ） SZA220 クローラ型 山0.13m3（平0.10m3） | 100 | m3 | | | 施工 第0-0005号表 |
| 土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] | 2.50 | 人 | | | R0010 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] 埋戻し+締固め | 6.80 | 人 | | | R0030 |
| バックホウ運転 機-18 クローラ型 山0.13m3（平積0.1m3） | 1.54 | 日 | | | SZK500 100/65 施工 第0-0003号表 |
| タンバ運転 機-31 60～80kg | 3.00 | 日 | | | SZK511 施工 第0-0006号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #99 |
| *** 合 計 *** | 100 | m3 | | | |

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0011

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| *** 単位当たり *** | 1 | m3 | | | |
| A=2 クローラ型 山0.13m3(平0.10m3) | | | | | |
| ***** | | | | | |
| タンバ運転 SZK511 機-31 60~80kg | 1 | 日 | | | 施工 第0-0006号表 |
| 特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] | 1.00 | 人 | | | R0020 |
| レギュラーガソリン スタンド | 5.00 | L | | | T0240 |
| タンバ及びランマ 60~80kg | 1.38 | 供用日 | | | K2620 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #99 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 日 | | | |
| A=1 60~80kg B=1 運転労務数量 C=5 燃料消費量 D=1.38 賃料数量 | | | | | |
| ***** | | | | | |
| 機械埋戻工(再生砕石) V5011 クローラ型 山0.13m3(平0.10m3) バックホ 排ガス対策型(第2次基準値)使用 | 100 | m3 | | | 施工 第0-0007号表 特単単価適用日: 07年05月20日 |
| 機械埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 山0.13m3(平0.10m3) | 100 | m3 | | | SZA220 施工 第0-0005号表 |

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0013

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区) | 単価(積算地区) | 構成比 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------|----------|
| 埋戻し SPA181 現場制約あり 標準単価： 7,300.3 機械構成比： 0.26% 労務構成比： 99.38% 材料構成比： 0.36% 市場単価構成比： 0.00% | 土砂 | | 施工 第0 -0008号表 1 m3 | |
| K2620 タンバ及びランマ 6 0 ~ 8 0 kg | | 0.26% | TPK2620 タンバ賃料 | |
| R0030 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | | 88.41% | TPR0030 普通作業員 | |
| R0020 特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] | | 10.97% | TPR0020 特殊作業員 | |
| T0240 レギュラーガソリン スタンド | | 0.36% | TPT0240 ガソリン レギュラー スタンド | |
| | | | | |
| *** 単位当たり *** | | | | |
| A=6 現場制約あり B=1 土砂 C=1 締固めあり E=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 1 2 | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| コンクリート SPB401 無筋・鉄筋構造物 標準単価： 28,051 機械構成比： 0.00% 労務構成比： 29.40% 材料構成比： 70.60% 市場単価構成比： 0.00% | 人力打設 | | 施工 第0 -0009号表 1 m3 | |
| R0030 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | | 13.20% | TPR0030 普通作業員 | |
| R0020 特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] | | 7.51% | TPR0020 特殊作業員 | |
| | | | | |

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0014

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機材規格(積算地区) | 単価(積算地区) | 構成比 | 代表機材規格(東京地区) | 単価(東京地区) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------|----------|
| 土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] | R0010 | 6.69% | 土木一般世話役 | TPR0010 |
| 生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 - 6 0 % | T8600 | 70.60% | 生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 % | TPTC618 |
| | | | | |
| *** 単位当たり *** | | | | |
| A=1 無筋・鉄筋構造物 B=4 人力打設 E=2 一般養生 G=2 現場内小運搬なし K=2 高炉 | | | | |
| L=13 18 - 8 - 40 - 60% M=1 小型車割増なし N=1 冬期割増なし O=1 全ての費用 P=1 土木工事標準積算基準 - 4 - - 4 | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 型枠 SPB431 一般型枠 標準単価： 9,352.2 機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% | 鉄筋・無筋構造物 | | 施工 第0 -0010号表 1 | m2 |
| 型わく工 [0.893(3/1以降0.898)] | R0260 | 46.19% | 型わく工 | TPR0260 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | R0030 | 25.55% | 普通作業員 | TPR0030 |
| 土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] | R0010 | 9.57% | 土木一般世話役 | TPR0010 |
| | | | | |
| | | | | |

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0015

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0016

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| インターロッキングブロック設置工 S7002 一般部 直線配置 T = 6 cm S 1 (施工規模 1 0 0 m2未満) | 100 | m2 | | | 施工 第0 -0011号表 |
| インターロッキングブロック設置 一般部 直線配置 T = 6 cm | 100.000 | m 2 | | | TA581 |
| コンクリート用骨材 砂 (洗) | 3.870 | m 3 | | | T8300 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #99 |
| *** 合 計 *** | 100 | m2 | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | m2 | | | |
| A=1 一般部 直線配置 T = 6 cm B=2 S 1 (施工規模 1 0 0 m2未満) C=2 時間的制約を受けない D=1 敷砂 E=0.03 敷材料の厚さ (m) | | | | | |
| F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 2 | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ダンプ運搬工 (2 t 積車) SZA260 運搬距離 L = 8km クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平 0 . 1 0 m3) | 1 | m3 | | | 施工 第0 -0012号表 |
| ダンプトラック運転 機 - 2 2 2 t 積級 | 1.50 | 日 | | | SZK506 1.5*1 施工 第0-0013号表 |
| 1 0 m3当り 1 m3当り | | m3 | | | +00 |
| *** 単位当たり *** | 1 | m3 | | | |

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0017

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| A=8 運搬距離 (km) B=1 ダンプトラック 2 t 積車 C=2 クローラ型 山 0 . 1 3 m ³ (平 0 . 1 0 m ³) D=1 土砂 E=2 D I D 区間 : あり | | | | | |
| F=1 良 好 | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ダンプトラック運転 SZK506 機 - 2 2 2 t 積級 | 1 | 日 | | | 施工 第0 -0013号表 |
| 運転手 (一般) [0.816(3/1以降0.793)] | 1.00 | 人 | | | R0130 |
| 軽油 ミニローリー (バトロール給油) | 21.00 | L | | | T0250 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 | 1.29 | 供用日 | | | MA301 |
| ダンプトラックタイヤ損耗 2 t 路面状況 良好 【 損料表 】 | 1.29 | 供用日 | | | K1003 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #99 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 日 | | | |
| A=1 2 t 積級 B=1 補正なし C=1 タイヤの損耗状態 良好 D=1 運転労務数量 E=21 燃料消費量 | | | | | |
| F=1.29 機械損料数量 | | | | | |
| | | | | | |

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0018

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機材規格(積算地区) | 単価(積算地区) | 構成比 | 代表機材規格(東京地区) | 単価(東京地区) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------|----------|
| 整地 SPA109 残土受入れ地での処理 標準単価： 123.38 機械構成比： 23.13% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 25.23% 市場単価構成比： 0.00% | | | 施工 第0 -0014号表 1 m3 | |
| K9203 バックホウ [クローラ型] 山積 0 . 8 m3 (平積 0 . 6 m3) | | 23.13% | TPK9203 バックホウ [クローラ型] 賃料 | |
| R0120 運転手 (特殊) [0.793(3/1以降0.778)] | | 51.64% | TPR0120 運転手 (特殊) | |
| T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油) | | 25.23% | TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油 | |
| *** 単位当たり *** | | | | |
| A=1 残土受入れ地での処理 D=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 2 0 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0019

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| 鋳鉄管吊込み据付工：機械 SZ0010 7 5 以下 | 10 | m | | | 施工 第0 -0015号表 |
| 配管工 [0.776(3/1以降0.764)] | 0.06 | 人 | | | R0300 0.06*1 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 0.13 | 人 | | | R0030 0.13*1 |
| クレーン付トラック運転 機 - 1 4 t 積 2 . 9 t 吊 | 1.21 | h | | | SZ8060 1.21*1 施工 第0-0016号表 |
| *** 合 計 *** | 10 | m | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | m | | | |
| A=1 据付 B=1 7 5 以下 C=1 少ない D=1 良好 | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| クレーン付トラック運転 SZ8060 機 - 1 4 t 積 2 . 9 t 吊 | 1 | h | | | 施工 第0 -0016号表 |
| 運転手（特殊） [0.793(3/1以降0.778)] | 0.17 | 人 | | | R0120 |
| 軽油 ミニローリー（バトロール給油） | 5.30 | L | | | T0250 |
| トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊 | 1.00 | h | | | M0343 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #99 |

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0020

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| *** 単位当たり *** | 1 | h | | | |
| A=2 4 t 積 2 . 9 t 吊 | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| G X 形継手接合工 SZ0070 直管 7 5 | 1 | 口 | | | 施工 第0 -0017号表 |
| 配管工 [0.776(3/1以降0.764)] | 0.05 | 人 | | | R0300 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 0.05 | 人 | | | R0030 |
| 諸雑費 | 1.00 | % | | | #09 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 口 | | | |
| A=1 直管 B=1 7 5 | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| G X 形継手接合工 SZ0070 G - L i n k (異形管) 7 5 | 1 | 口 | | | 施工 第0 -0018号表 |
| 配管工 [0.776(3/1以降0.764)] | 0.05 | 人 | | | R0300 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 0.05 | 人 | | | R0030 |

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金 抜 き

施 工 内 訳 表

頁0-0021

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 諸雑費 | 1.00 | % | | | #09 |
| 割増 | | | | | +00 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 口 | | | |
| A=4 B=1 G - L i n k (異形管) 7 5 | | | | | |
| ***** | | | | | |
| G X 形継手接合工 SZ0070 異形管 7 5 | 1 | 口 | | | 施工 第0 -0019号表 |
| 配管工 [0.776(3/1以降0.764)] | 0.05 | 人 | | | R0300 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 0.05 | 人 | | | R0030 |
| 諸雑費 | 1.00 | % | | | #09 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 口 | | | |
| A=2 B=1 異形管 7 5 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0022

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 鋳鉄管切断工(エンジンカッター) SZ0455 7 5 | 1 | 口 | | | 施工 第0 -0020号表 |
| 特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] | 0.03 | 人 | | | R0020 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 0.06 | 人 | | | R0030 |
| エンジンカッター損料 | 0.03 | 日 | | | TZ8252 |
| 諸雑費 | 30.00 | % | | | #09 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 口 | | | |
| A=1 切断 B=2 7 5 | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| フランジ継手工 SZ0040 7 5 (8 0) J W W A 7 . 5 K | 1 | 口 | | | 施工 第0 -0021号表 |
| 配管工 [0.776(3/1以降0.764)] | 0.06 | 人 | | | R0300 0.06*1 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 0.06 | 人 | | | R0030 0.06*1 |
| 諸雑費 | 1.00 | % | | | #09 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 口 | | | |

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0023

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
| A=1 継手 B=1 J W W A 7 . 5 K C=2 7 5 (8 0) D=4 取替ボルト数 | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 管明示シート工 V2100 W 1 5 0 mm × 5 0 mm 2 倍 エコマーク品 | 100 | m | | | 施工 第0 -0022号表 特単単価適用日：07年05月20日 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 0.4 | 人 | | | R0030 |
| 管明示シート（折込み式） 巾150mm エコマーク品 | 100 | m | | | TZZ9000 |
| *** 合 計 *** | 100 | m | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | m | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 管明示テープ工：鋳鉄管 SZ0150 7 5 × 4 0 0 0 天端明示無し エコマーク品 | 100 | m | | | 施工 第0 -0023号表 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 0.11 | 人 | | | R0030 |
| 管明示テープ（印刷表示付） W50mm × t0.15mm 粘着 エコマーク品 | 32.90 | m | | | TZ7112 |
| *** 合 計 *** | 100 | m | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | m | | | |

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0024

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| A=2 B=32.9 C=2 7 5 × 4 0 0 0 天端明示無し 管明示テープ数量 (m) ビニル製・印刷表示付 W50mm × t0.15mm 粘着 | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 SZ0120 7 5 以下 | 100 | m | | | 施工 第0 -0024号表 |
| 配管工 [0.776(3/1以降0.764)] | 0.25 | 人 | | | R0300 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 0.25 | 人 | | | R0030 |
| ポリエチレンスリーブ 7 5 × 5 . 0 m | 125.00 | m | | | TZ8011 |
| 固定用ゴムバンド 7 5 | 200.00 | 本 | | | TZ8072 |
| *** 合 計 *** | 100 | m | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | m | | | |
| A=1 B=1 C=0 D=0.25 7 5 以下 固定用ゴムバンド ポリエチレンスリーブ割増係数 固定バンド割増係数 | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ロケーティングワイヤー SZ0430 | 100 | m | | | 施工 第0 -0025号表 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 0.10 | 人 | | | R0030 |

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0025

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| 吹-ティンクワイヤ-(カーボン入導電柱ゴム被覆) 4.4mm | 110.00 | m | | | TZ7120 |
| *** 合 計 *** | 100 | m | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | m | | | |
| ***** | | | | | |
| 災害時給水栓設置工 VZ061 機械施工 地上式 単口 | 1 | 箇所 | | | 施工 第0 -0026号表 特単単価適用日：07年05月20日 |
| 配管工 [0.776(3/1以降0.764)] | 0.2 | 人 | | | R0300 |
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 0.23 | 人 | | | R0030 |
| クレーン付トラック運転 機 - 1 4 t 積 2 . 9 t 吊 | 0.57 | h | | | SZ8060 施工 第0 -0016号表 |
| 諸雑費 | 1 | % | | | #09 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 箇所 | | | |
| ***** | | | | | |
| 災害時給水栓標識設置工 V0011 標識板及びポール・基礎ブロック設置 | 1 | 基 | | | 施工 第0 -0027号表 特単単価適用日：07年05月20日 |
| 土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] | 0.09 | 人 | | | R0010 |

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0026

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
| 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] | 0.32 | 人 | | | R0030 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 基 | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 給水器具格納箱設置工 V0009 | 1 | 基 | | | 施工 第0 -0028号表 特単単価適用日：07年05月20日 |
| コンクリートアンカーボルト設置 足場あり | 4 | 本 | | | SPE784 施工 第0-0029号表 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

頁0-0027

標準單價： 機械構成比： 勞務構成比： 材料構成比： 市場單價構成比：

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0028

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| 工事名標示板加算額 S9990 | 1 | 基 | | | 施工 第0 -0030号表 |
| 工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) | 1.000 | 基 | | | T9940 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 基 | | | |
| A=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 2 4 | | | | | |
| ***** | | | | | |
| 通水試験工 SZ1011 給水車不使用 | 1 | m | | | 施工 第0 -0031号表 |
| 通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合 | 1.00 | 日 | | | SZ1010 施工 第0-0032号表 |
| m当たり | | m | | | +00 |
| *** 単位当たり *** | 1 | m | | | |
| A=5 給水車不使用 | | | | | |
| ***** | | | | | |
| 通水試験工 SZ1010 既設管と連絡して給水車が不要の場合 | 1 | 日 | | | 施工 第0 -0032号表 |
| 配管工 [0.776(3/1以降0.764)] | 3.00 | 人 | | | R0300 |

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0029

[illegible]

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

工種・工区名「災害時給水栓設置工」

[土工]

上段: 当初設計

下段: 変更設計

| 工 種 | 規 格 等 | 単位 | 設計数量 | 計 算 | 計算結果 |
|----------------------|---------------------|----|------|-------------------------|-------|
| 土工1 | | m | 13.6 | 13.6 | 13.60 |
| | | | | | |
| 土工2 | | m | 0.5 | 0.5 | 0.50 |
| | | | | | |
| インターロッキングブ ロック撤去 | t=60mm | m2 | 8.2 | 0.6*13.6 | 8.16 |
| | | | | | |
| 機械床掘工 | BH0.1 | m3 | 8.7 | 0.52*13.6+0.56*0.5+1.36 | 8.71 |
| | | | | | |
| 管保護砂工 | BH0.1 山砂 | m3 | 3.1 | 0.22*13.6+0.22*0.5 | 3.10 |
| | | | | | |
| 碎石埋戻工 | BH0.1 RC40 | m3 | 4.2 | 0.28*13.6+0.33*0.5+0.2 | 4.17 |
| | | | | | |
| 充用土埋戻工 | BH0.1 充用土 | m3 | 0.2 | 0.17 | 0.17 |
| | | | | | |
| コンクリート工 | 18-8-40BB | m3 | 0.8 | 0.82 | 0.82 |
| | | | | | |
| 型枠工 | | m2 | 4.4 | 4.37 | 4.37 |
| | | | | | |
| インターロッキングブ ロック再設置 | t=60mm | m2 | 8.2 | 0.6*13.6 | 8.16 |
| | | | | | |
| 残土運搬工 | BH0.1 Dt2t L=8km | m3 | 8.5 | 8.71-0.17/0.9 | 8.52 |
| | | | | | |
| 整地 | 残土受入れ地での敷 均し | m3 | 8.5 | 8.71-0.17/0.9 | 8.52 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[資材]

[illegible]

[資材]

[illegible]

工種・工区名「災害時給水栓設置工」

[布設]

上段:当初設計

下段:変更設計

| 工 種 | 口 径 | 規 格 等 | 単位 | 設計数量 | 計 算 | 計算結果 |
|-------------|-------|--------|----|------|-------|-------|
| 鋳鉄管布設工 | φ 75 | 機械施工 | m | 13.6 | 13.60 | 13.60 |
| | | | | | | |
| GX継手工 | φ 75 | 直管部 | 口 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | |
| GX継手工 | φ 75 | G-Link | 口 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | |
| GX継手工 | φ 75 | 押輪 | 口 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | |
| 鋳鉄管切断工 | φ 75 | | 口 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| フランジ継手工 | φ 75 | | 口 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| 明示シート布設工 | W=150 | | m | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| | | | | | | |
| ポリスリーブ被覆工 | φ 75 | | m | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| | | | | | | |
| テープ取付工 | φ 75 | DIP | m | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| | | | | | | |
| ロケーティングワイヤー | | | m | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| | | | | | | |
| 災害時給水栓設置 | | | 基 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| 災害時給水栓標識設置 | | | 式 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| 給水器具格納箱設置 | | | 個 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| 災害時給水栓看板設置 | | | 基 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

災害時給水拠点

Water Supply Station for Emergency

さいが いじ きゅうすいきよてん

災害時給水拠点


Water Supply Station for Emergency

塗装色は下記による

| | | |
|---|-----|--------|
| ■ | 日塗工 | 69-50T |
| ■ | 日塗工 | 05-40X |
| ■ | 日塗工 | 65-90D |
| ■ | 日塗工 | 75-30P |


じしん さいが い お みず と つか きゅうすいきよてん
地震などの災害が起こって水が止まったときに使う給水栓だよ！

[災害時給水栓の使い方]



こしえるん

- ① 災害時給水栓と給水ホースと給水スタンドをつなげます。
- ② 開栓用ハンドルを使用し、災害時給水栓をあけます。
- ③ 給水スタンドについて蛇口を開け、給水します。



[お知らせ]

- ・ 災害時には水を入れるための容器（ペットボトル・ポリタンク等）をご持参ください。
- ・ 災害時における給水栓の使用や、ご不明点については、下記連絡先までご連絡ください。



災害時給水拠点の場所や
詳しい使用方法はこちら

(連絡先) 会津若松市上下水道局 上水道施設課 TEL 0242-22-6177

塗装色は下記による

日 塗工 69-50



R20

