

史跡若松城跡ライトアップ業務委託プロポーザルに関する質問への回答について

	質問	回答
1	<p>1 電気自動車の活用予定とありますが、詳細は確定したのでしょうか？</p> <p>1) .使用可能な容量と電圧 2) .接続方法（ケーブル接続orプラグ接続） 3) .期間中の充電方法等（充電のための電源確保、自動車の移動等） 4) .期間中の管理方法等（自動車と付属部品のセットと消灯後の片付け等） 5) .セキュリティ関係の要否等（第三者に対する安全対策と警備等） 6) .配置場所</p>	<p>1) .使用可能な容量と電圧は以下の通りとなります。なお、使用する電気自動車は日産リーフの予定です。 使用可能容量：40kWh 電圧：AC100V</p> <p>2) .接続方法は AC100Vでのプラグ接続となります。</p> <p>3) .期間中の電気自動車の充電や移動については、電気自動車提供企業（以下「提供企業」という。）が実施します。</p> <p>4) .電気自動車の付属部品のセット、撤去については、現段階では市観光課や会津若松観光ビューロー職員、鶴ヶ城公園を巡回する警備員が行うことを想定しておりますが、受託者決定後、受託者を含めた関係者の協議により決定したいと考えております。 なお接続機器はPower Mover となります。(パワームーバー、詳細については、(https://www.nichicon.co.jp/products/v21/))を確認してください。</p> <p>5) .警備については、ライトアップ期間中に通常行っている巡回警備で対応しますので受託者側での対応は必要ありません。電気自動車の第三者に対する安全対策については、簡易なもの（カラーコーンとコーンパーで囲うなど）で良いので受託者側で準備をお願いします。</p> <p>6) .要求水準書に記載しましたとおり、現段階では三ノ丸付近または二ノ丸付近を想定しております。</p>
2	<p>2 二ノ丸の芝生エリアでのイベントの予定はありますか？</p>	<p>二ノ丸の芝生エリアについて現時点では、ライトアップの期間中、芝生の養生を行う予定であり、イベント等は想定されておられません。 ただし、桜の開花期間やゴールデンウィークの影響で多数の来場者が見込まれることから、臨時で開放する可能性もありますので、照明器具の配置等に当たっては配慮をお願いします。</p>