質疑応答書

令和7年1月27日

会津若松市長 室井 照平
(公 印 省 略)

令和7年1月24日付けで質問のありましたことについては、下記のとおり回答します。

記

委託業務名:史跡若松城跡ライトアップ業務委託

(質問)

電源事情について、高圧受変電施設または三ノ丸駐車場の仮設電源は三相 200V で宜しかったでしょうか。

(回答)

高圧受変電施設の電源の供給電圧は、三相 200V です。
仮設電源を利用する場合は、受託者が電源を設置する必要があります。

(質問)

鶴ヶ城周辺に使用可能な水栓はございますでしょうか。

(回答)

鶴ヶ城公園内に使用可能な水栓がございます。使用可能な水栓の位置については、別紙「水栓位置図」をご覧ください。

ただし、水道の使用については、施設管理者である（一財）会津若松観光ビューローとの協議を行い、この協議により、日時等、使用に制限がある場合がありますのでご留意ください。

なお、公園内の水道を使用する場合は、受託者がメーターを設置し、水道使用量に応じた料金を（一財）会津若松観光ビューローに支払うこととなります。

(質問)

設置作業は、日中作業可能でしょうか。
もし制約が有る場合は、時間帯を指定してください。

(回答)

日中の作業も可能です。

作業日時について、現時点でお示しできる制限等はありませんが、作業スケジュールについては、受託者決定後、施設管理者（(一財)会津若松観光ビューロー）との協議により決定いたします。

(質問)

特別席に関しまして、こちらは御支給頂けるという認識でよろしいでしょうか。

(回答)

「特別席」において使用する床几台は、発注者が設置します。

床几台の仕様や設置イメージ等については、要求水準書の別紙3「特別席について」をご参照下さい。

(質問)

電源に関しまして、高圧受変電施設または三ノ丸駐車場の仮設電源内にタイマーや漏電ブレーカー等は備え付けられておりますでしょうか。

(回答)

高圧受変電施設について、タイマーは備え付けておりません。

高圧受変電施設自体のブレーカーはございますが、要求水準書により、受託者が安全対策上必要な措置を講じることとしており、これには、本業務において設置した配線の必要箇所にブレーカー等を設置することも含まれております。

仮設電源については、前述のとおり受託者が設置することとなります。

(質問)

点灯式について、お借りできる資材・機材等はございますでしょうか。

(机・パーテーション・音響資材等)

(回答)

点灯式に際して、発注者から支給する資材・機材等はなく、受託者において準備いただくこととなります。