

令和8年度 水道工事担当者研修会 質疑応答

研修内容	【水道工事の施工管理基準等について】
質疑①	工事名標示板に内容の追記をするようにとありましたが、文字の色、大きさ、フォントについては統一するのでしょうか？
回答①	ご質問ありがとうございます。 文字色のみ朱書きとし、文字の大きさ及びフォントについて任意としております
質疑②	確認・立会等における不断水工について一工事一回以上と改正されましたが、一工事の中に不断水分岐工、不断水弁設置工とそれぞれある場合はどのように取り扱うのでしょうか？
回答②	ご質問ありがとうございます。 不断水工事は、分岐工及び弁設置工が含まれていると認識しております。したがって、不断水工として1回以上の確認・立会い等の管理いただくようお願いいたします。
要望①	○ASPを導入し、提出書類の方法が複雑になる場面も見受けられたため、あらためてASPを利用するにあたり情報共有の一連の流れ、紙媒体で提出しなければならない書類、竣工検査における検査方法等を確認したいです。
回答①	ご意見ありがとうございます。 ASP利用にあたり一連の流れ及び検査の方法については、会津若松市のHPをご覧ください。 なお、提出書類については、「別紙1 情報共有システムを活用する対象書類」をご確認いただき対応をお願いします。