

【要求水準書(案) 別紙4】 諸室リスト

室名	項目	建築		電気設備		弱電設備										空調設備		給排水設備			備考
		カーテン・ブラインド	OAフロア	コンセント	監視カメラ	有線LAN	Wi-Fi	電波時計	TV接続端子	インターホン	非常呼出	館内放送	緊急放送	外線電話	内線電話	冷暖房	換気	給排水	給湯	洗面台 流し台	
■ 火葬部門																					
1	車寄せ			○	○													○			
2	風除室・エントランスホール	○		○	○	○	○	○		○ ※		○	○		○	○				※ 外部扉付近など必要に応じて設置	
3	告別収骨室			○			○	○				○		○	○						
4	収骨準備室(スペース)			○				○				○		○	○						
5	火葬炉室・火葬炉機械室			○	○			○			○	○		○	○		○	○		○	
6	炉内台車庫・収納倉庫(スペース)			○							○	○					○			○	
7	火葬炉監視・制御室		○	○	○ ※	○	○	○			○	○	○	○	○					※ モニターを設置	
8	残灰保管庫			○							○						○				
9	電気・機械室			○							○						○				
10	枢台車庫(スペース)			○							○						○				
11	火葬業務職員用諸室	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	休憩室、更衣室(男女別)、トイレ(男女別)、洗濯室、シャワー室(男女別)、給湯スペースを設けること。
■ 待合部門																					
12	待合ロビー	○		○	○		○	○	○			○	○	○	○	○					
13	待合室	○		○			○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○	給湯スペースを設けること。
14	多目的室(大)	○		○			○	○	○			○	○	○	○	○					
15	授乳室・ベビールーム	○		○			○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	
16	キッズコーナー	○		○			○	○	○			○	○	○	○	○					
17	会葬者用更衣室	○		○				○				○	○					○			
18	自動販売機コーナー	○		○								○	○								
19	救護室(スペース)	○		○				○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	
■ 管理部門																					
20	事務室・受付	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○ ※2	○ ※3	○	○	○	○	○	○				※1 モニターを設置 ※2 モニターなど表示器を必要に応じて設置 ※3 受信機を設置
21	職員用諸室	○		○				○				○	○		○	○	○	○	○	○	休憩スペース、給湯スペース、更衣室(男女別)を計画すること。
22	会議室	○		○		○	○	○				○	○	○	○	○					
23	業者控室	○		○			○	○	○			○	○	○	○	○					
24	多目的室(小)	○		○			○	○	○			○	○	○	○	○					
25	倉庫			○ ※										○ ※	○	○ ※					※ 外部からの出入口を設ける倉庫には、単相200Vのコンセント、冷暖房設備、給排水設備を計画すること。
26	小型除雪機倉庫			○								○						○			
■ その他																					
27	廊下・階段・エレベーター			○			○	○			○ ※	○	○		○	○					※ エレベーターに設置すること。
28	トイレ			○							○ ※	○	○		○	○	○	○	○	○	※ 多機能トイレに設置すること。

- 留意事項
- ・表中の諸室に規定する内容は必須であるが、それ以上の事業者の提案を妨げるものではない。
- ・主な電気・機械要求性能等を挙げたものであり、表中に記載のない電気・機械要求性能(各種法令上必要なものも含む)等についても適切に導入すること。