

【要求水準書 別紙4】 諸室リスト

項目 室名	建築		電気設備		弱电設備										空調設備		給排水設備			備考
	カーテン・ブラインド	OAフロア	コンセント	監視カメラ	有線LAN	Wi-Fi	電波時計	TV接続端子	インターホン	非常呼出	館内放送	緊急放送	外線電話	内線電話	冷暖房	換気	給排水	給湯	洗面台流し台	
■ 火葬部門																				
1 車寄せ			○	○								○					○			
2 風除室・エントランスホール	○		○	○	○	○	○		○ ※		○	○			○	○				※ 外部扉付近など必要に応じて設置
3 告別収骨室			○			○	○					○		○	○	○				
4 収骨準備室(スペース)			○				○					○		○	○	○				
5 火葬炉室・火葬炉機械室			○	○			○				○	○		○		○	○		○	
6 炉内台車庫・収納倉庫(スペース)			○									○				○				
7 火葬炉監視・制御室		○	○	○ ※	○	○	○				○	○	○	○	○	○				※ モニターを設置
8 残灰保管庫			○									○				○				
9 電気・機械室			○									○				○				
10 枢台車庫(スペース)			○									○				○				
11 火葬業務職員用諸室	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	休憩室、更衣室(男女別)、トイレ(男女別)、洗濯室、シャワー室(男女別)、給湯スペースを設けること。
■ 待合部門																				
12 待合ロビー	○		○	○		○	○	○			○	○		○	○	○				
13 待合室	○		○			○	○	○			○	○		○	○	○	○	○	○	給湯スペースを設けること。
14 多目的室(大)	○		○			○	○	○			○	○		○	○	○				
15 授乳室・ベビールーム	○		○			○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	
16 キッズコーナー	○		○			○	○	○			○	○			○	○				
17 会葬者用更衣室	○		○				○				○	○				○				
18 自動販売機コーナー	○		○								○	○				○				
19 救護室(スペース)	○		○				○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	
■ 管理部門																				
20 事務室・受付	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○ ※2	○ ※3	○	○	○	○	○	○				※1 モニターを設置 ※2 モニターなど表示器を必要に応じて設置 ※3 受信機を設置
21 職員用諸室	○		○				○				○	○			○	○	○	○	○	休憩スペース、給湯スペース、更衣室(男女別)を計画すること。
22 会議室	○		○		○	○	○				○	○		○	○	○				
23 業者控室	○		○			○	○	○			○	○	○	○	○	○				
24 多目的室(小)	○		○			○	○	○			○	○	○	○	○	○				
25 倉庫			○ ※									○			○ ※	○	○ ※			※ 外部からの出入口を設ける倉庫には、単相200Vのコンセント、冷暖房設備、給排水設備を計画すること。
26 小型除雪機倉庫			○									○				○				
■ その他																				
27 廊下・階段・エレベーター			○			○	○			○ ※	○	○			○	○				※ エレベーターに設置すること。
28 トイレ			○							○ ※	○	○				○	○	○	○	※ 多機能トイレに設置すること。

● 留意事項
・表中の諸室に規定する内容は必須であるが、それ以上の事業者の提案を妨げるものではない。
・主な電気・機械要求性能等を挙げたものであり、表中に記載のない電気・機械要求性能(各種法令上必要なものも含む)等についても適切に導入すること。