

【要求水準書 別添資料3】 アスベスト調査結果(暫定版)

分 析 結 果 速 報(1/2)

会津若松市長 様
工事名：会津若松市斎場ダイオキシン類等調査業務委託

No.	試料名	採取日	JIS A 1481-1(偏光顕微鏡法)						層別推定含有率				
	採取場所	採取時刻	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	層	外観色	層割合	アスベスト 種類	アスベスト 推定含有率
001	外壁アクリル系 弾性タイル吹付材	2026/6/24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	茶	10%	－	－
	会津若松市門田町大字黒岩地内 現斎場火葬炉・事務室棟	2							白	30%	－	－	
		3							灰	30%	－	－	
		4							ライトグレー	30%	－	－	
		－							－	－	－	－	
002	軒天アクリル系 弾性タイル吹付材	2026/6/24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	茶	10%	－	－
	会津若松市門田町大字黒岩地内 現斎場火葬炉・事務室棟	2							白	20%	－	－	
		3							灰	10%	－	－	
		4							ライトグレー	60%	－	－	
		－							－	－	－	－	
003	事務室側便所内壁アクリル系 弾性タイル吹付仕上材	2026/6/24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	乳白色	10%	－	－
	会津若松市門田町大字黒岩地内 現斎場火葬炉・事務室棟	2							白	10%	－	－	
		3							灰	10%	－	－	
		4							ライトグレー	70%	－	－	
		－							－	－	－	－	
004	エントランスホール天井 岩綿吸音板仕上材	2026/6/24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	乳白色	10%	－	－
	会津若松市門田町大字黒岩地内 現斎場火葬炉・事務室棟	2							ライトグレー	40%	－	－	
		3							茶	5%	－	－	
		4							白	40%	－	－	
		5							茶	5%	－	－	
005	便所前室天井岩綿吸音板仕上材	2026/6/24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	乳白色	5%	－	－
	会津若松市門田町大字黒岩地内 現斎場火葬炉・事務室棟	2							ライトグレー	95%	－	－	
		－							－	－	－	－	
		－							－	－	－	－	
		－							－	－	－	－	
006	湯沸室(便所前室側) 天井岩綿吸音板仕上材	2026/6/24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	乳白色	10%	－	－
	会津若松市門田町大字黒岩地内 現斎場火葬炉・事務室棟	2							ライトグレー	40%	－	－	
		3							茶	5%	－	－	
		4							白	40%	－	－	
		5							茶	5%	－	－	

分 析 結 果 速 報(2/2)

会津若松市長 様
 工事名：会津若松市斎場ダイオキシン類等調査業務委託

No.	試料名	採取日	JIS A 1481-1(偏光顕微鏡法)						層別推定含有率				
	採取場所	採取時刻	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	層	外観色	層割合	アスベスト種類	アスベスト推定含有率
007	事務室側便所 石綿ケイカル板仕上材	2026/6/24	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	乳白色	5%	－	－
									2	白	95%	クリソタイル	5～50%
	会津若松市門田町大字黒岩地内 現斎場火葬炉・事務室棟	－							－	－	－	－	－
									－	－	－	－	－
									－	－	－	－	－
008	外壁吹付仕上材	2026/6/24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	茶	20%	－	－
									2	ライトグレー	80%	－	－
	会津若松市門田町大字黒岩地内 現斎場待合室棟①	－							－	－	－	－	－
									－	－	－	－	－
									－	－	－	－	－
009	外壁吹付仕上材	2026/6/24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	乳白色	100%	－	－
									－	－	－	－	－
	会津若松市門田町大字黒岩地内 現斎場待合室棟②	－							－	－	－	－	－
									－	－	－	－	－
									－	－	－	－	－
010	湯沸室大津壁	2026/6/24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	ベージュ	50%	－	－
									2	乳白色	40%	－	－
	会津若松市門田町大字黒岩地内 現斎場待合室棟①	－							3	ライトグレー	10%	－	－
									－	－	－	－	－
									－	－	－	－	－
011	外壁吹付仕上材	2026/6/24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	ベージュ	50%	－	－
									2	ライトグレー	50%	－	－
	会津若松市門田町大字黒岩地内 現斎場安置室棟	－							－	－	－	－	－
									－	－	－	－	－
									－	－	－	－	－

会津若松市環境衛生課
 環境衛生係 環境衛生係長 佐藤 隆夫
 環境衛生係 環境衛生係員 佐藤 隆夫
 環境衛生係 環境衛生係員 佐藤 隆夫