

### 分類3 令和元年度 環境関連法令等に係る監視・測定結果状況

◎→良好 ○→観察 ▲→軽微な不適合 ×→重大な不適合

部	課	施設名・業務名 (対象サイト名)	対象 (設備名、薬品使用及び保管業務委託名)	監視・測定項目	7月 評価	10月 評価	1月 評価	4月 評価	法遵守 状況評価
企画政策部	情報統計課	追手町第二庁舎	P C B	漏洩点検（自主毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
企画政策部	北会津支所 まちづくり推進課	北会津支所	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
企画政策部	北会津支所 まちづくり推進課	北会津支所	ボイラー（伝熱面積23.4㎡）	ばい煙測定	◎	◎	◎	◎	適合
企画政策部	北会津支所 まちづくり推進課	北会津支所	地下タンク（A重油4,000ℓ）	漏洩気密検査/残重油の測定（自主毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
企画政策部	河東支所まちづくり推進課	河東支所	冷凍機（空冷チラー）	簡易点検/定期点検	◎	◎	◎	◎	適合
企画政策部	河東支所まちづくり推進課	河東支所	空調機	簡易点検/定期点検	◎	◎	○	○	適合
企画政策部	河東支所まちづくり推進課	河東支所	地下タンク（7,000ℓ）	地下タンク漏洩気密検査	◎	◎	◎	◎	適合
企画政策部	河東支所まちづくり推進課	河東支所	ホームタンク	残油・漏えい・腐食等 防油堤の確認	◎	○	○	◎	適合
総務部	総務課	庁舎管理（本庁舎）	業務用空調	簡易点検・定期点検	◎	◎	◎	◎	適合
総務部	総務課	庁舎管理（第一庁舎）	業務用空調	簡易点検/定期点検	◎	○	○	○	適合
総務部	総務課	庁舎管理（第一庁舎）	地下タンク（灯油3,000ℓ）	漏洩検査/液量点検（自主毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
総務部	総務課	庁舎管理（第一庁舎）	サービスタンク（灯油288ℓ）	油位検査、防油堤清掃（自主毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
総務部	総務課	庁舎管理（第二庁舎）	業務用空調	簡易点検/定期点検	◎	◎	◎	◎	適合
総務部	総務課	庁舎管理（追手町第二庁舎）	P C B	保管状況確認（毎月） 漏洩点検（自主毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
市民部	市民課	斎場	業務用空調	定期点検	◎	◎	◎	◎	適合

### 分類3 令和元年度 環境関連法令等に係る監視・測定結果状況

◎→良好 ○→観察 ▲→軽微な不適合 ×→重大な不適合

部	課	施設名・業務名 (対象サイト名)	対象 (設備名、薬品使用及び保管業務委託名)	監視・測定項目	7月 評価	10月 評価	1月 評価	4月 評価	法遵守 状況評価
市民部	市民課	斎場	火葬炉6基、汚物炉1基（ダイオキシン類濃度測定）	排ガス濃度測定/煙・臭気監視（自主）	◎	○	○	○	適合
市民部	市民課	斎場	地下タンク（灯油6,000ℓ）	微加圧検査	◎	◎	◎	◎	適合
市民部	市民課	斎場	ホームタンク（灯油470ℓ）	メーター目視点検（自主毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
市民部	市民課	斎場	浄化槽（50人槽）	法定点検・保守点検（毎月）・清掃	◎	◎	◎	◎	適合
市民部	市民課	斎場	PCB（現在使用中）	漏洩点検（自主毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
市民部	廃棄物対策課	廃棄物対策課	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
市民部	廃棄物対策課	廃棄物対策課	洗車場排水処理施設（汚泥処理）	マニフェストの提出（月）・汚泥清掃（年3～4回）/保守点検（自主点検・毎週1回）	◎	◎	◎	◎	適合
市民部	廃棄物対策課	廃棄物対策課	小動物死体焼却炉（ダイオキシン類濃度測定）	排ガス濃度測定・焼却灰/焼却炉温度監視（自主毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	障がい者支援課	ノーマライズ交流館パオパオ	業務用空調	簡易点検・定期点検	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	障がい者支援課	ノーマライズ交流館パオパオ	浄化槽（45人槽）	11条検査・保守点検（2ヶ月に1回）・清掃（年1回）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	障がい者支援課	ノーマライズ交流館パオパオ	PCB	漏洩・機器の保管状態点検（自主点検毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	障がい者支援課	ノーマライズ交流館パオパオ	ホームタンク（900ℓ）	自主点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	城前児童センター	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	行仁児童センター	ホームタンク（灯油411ℓ）	自主点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	行仁児童センター	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	西七日町児童館	ホームタンク（灯油198ℓ）	自主点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合

### 分類3 令和元年度 環境関連法令等に係る監視・測定結果状況

◎→良好 ○→観察 ▲→軽微な不適合 ×→重大な不適合

部	課	施設名・業務名 (対象サイト名)	対象 (設備名、薬品使用及び保管業務委託名)	監視・測定項目	7月 評価	10月 評価	1月 評価	4月 評価	法遵守 状況評価
健康福祉部	こども保育課	西七日町児童館	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	中央保育所	ホームタンク（灯油405ℓ）	自主点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	中央保育所	調理室グリストラップ	清掃・汚泥処理	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	中央保育所	業務用冷蔵庫	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	広田保育所	調理室グリストラップ	清掃・汚泥処理	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	広田保育所	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	広田保育所	業務用冷蔵庫	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	荒館こどもクラブ	ホームタンク	自主点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	荒館こどもクラブ	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	河東第三幼稚園	浄化槽（合併 42人槽）	11条検査・保守点検（毎月）・清掃	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	河東第三幼稚園	ホームタンク	自主点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	こども保育課	河東第三幼稚園	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	健康増進課	第二庁舎（予防接種業務）	特別管理産業廃棄物（感染性産業廃棄物）	感染症廃棄物の適正処理/ 保管状況確認（毎月自主）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	健康増進課	会津若松保健センター	業務用空調	フロン・ハロン台帳（4月&随時）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	健康増進課	会津若松保健センター	ホームタンク（480ℓ）	自主点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	健康増進課	河東保健センター	業務用空調	フロン・ハロン台帳（4月&随時）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	健康増進課	河東保健センター	ホームタンク（450ℓ）	自主点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
健康福祉部	健康増進課	夜間急病センター	業務用空調	フロン・ハロン台帳（4月&随時）	◎	◎	◎	◎	適合

### 分類3 令和元年度 環境関連法令等に係る監視・測定結果状況

◎→良好 ○→観察 ▲→軽微な不適合 ×→重大な不適合

部	課	施設名・業務名 (対象サイト名)	対象 (設備名、薬品使用及び保管業務委託名)	監視・測定項目	7月 評価	10月 評価	1月 評価	4月 評価	法遵守 状況評価
観光商工部	観光課	崎川浜公衆便所	浄化槽（窒素除去型高度処理合併浄化槽）	11条検査・清掃/保守点検 (毎月自主)・水質検査 (自主)	◎	◎	◎	◎	適合
農政部	農政課	基幹集落センター	業務用空調		◎	◎	◎	◎	適合
農政部	農政課	基幹集落センター	ホームタンク（490ℓ）	自主点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
農政部	農政課	北会津農村環境改善センター	業務用空調		◎	◎	◎	◎	適合
建設部	道路維持課	道路河川管理センター	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	道路維持課	道路河川管理センター	ホームタンク（436ℓ）	自主点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	道路維持課	道路河川管理センター	浄化槽（21人槽）	11条検査・保守点検（2ヶ月に1度）・清掃	◎	◎	○	◎	適合
建設部	下水道課	下水浄化工場	業務用空調・業務用冷蔵庫	フロン・ハロン台帳（4月&随時）	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	下水浄化工場	地下タンク（A重油10,000ℓ、4,000ℓ）	法定点検・漏洩検査	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	下水浄化工場	A重油サービスタンク (A重油1,000ℓ、500ℓ)	自主点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	下水浄化工場	ホームタンク（灯油440ℓ）	自主点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	下水浄化工場	ボイラー（伝熱面積18.1㎡）	ばい煙測定/目視点検（毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	下水浄化工場	ディーゼル自家発電施設	騒音測定/自主基準による 騒音測定	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	下水浄化工場	水質検査用試薬の保管	在庫数量・保管状況確認 (年1回)/漏れ・飛散等 の確認（自主毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	下水浄化工場	維持管理業務委託（水処理施設）	精密試験（月2回）・有害物質 試験・通日試験/その他自主基 準	◎	◎	◎	◎	適合

### 分類3 令和元年度 環境関連法令等に係る監視・測定結果状況

◎→良好 ○→観察 ▲→軽微な不適合 ×→重大な不適合

部	課	施設名・業務名 (対象サイト名)	対象 (設備名、薬品使用及び保管業務委託名)	監視・測定項目	7月 評価	10月 評価	1月 評価	4月 評価	法遵守 状況評価
建設部	下水道課	下水浄化工場	汚泥処理	法定分析(年4回)・産業 廃棄物管理票	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	赤井地区浄化センター	農業集落排水処理施設(380人)	放流水BOD(毎月)・ T-N(毎月)・T-P (毎月)/自主基準BOD ・T-N・T-P	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	共和地区浄化センター	農業集落排水処理施設(900人)	放流水BOD(毎月)・ SS(毎月)・T-N (毎月)・T-P(毎月) /自主基準BOD・SS ・T-N・T-P	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	界沢地区浄化センター	農業集落排水処理施設(480人)	放流水BOD・11条検査 ・清掃/自主基準BOD・ SS	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	宮木浄化センター	農業集落排水処理施設(230人)	放流水BOD・11条検査 ・清掃/自主基準BOD・ SS	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	上米塚浄化センター	農業集落排水処理施設(380人)	放流水BOD・11条検査 ・清掃/自主基準BOD・ SS	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	下荒井浄化センター	農業集落排水処理施設(2,840人)	放流水BOD・SS・11 条検査・清掃/自主基準B OD・SS・T-N・T -P	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	北会津北部浄化センター	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	北会津北部浄化センター	水処理施設	精密検査(月2回)、法基 準検査	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	北会津北部浄化センター	汚泥処理施設	法定分析・ 産業廃棄物管理票(搬出 時)	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	北会津西部浄化センター	農業集落排水処理施設(3,200人)	放流水BOD・SS・11 条検査・清掃/自主基準B OD・SS・T-N・T -P	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	河東浄化センター	汚泥処理施設(積込・荷卸時)	(下水浄化工場に移送し 、処分)	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	河東浄化センター	水処理施設	精密試験(月2回)・有害 物質試験	◎	◎	◎	◎	適合

### 分類3 令和元年度 環境関連法令等に係る監視・測定結果状況

◎→良好 ○→観察 ▲→軽微な不適合 ×→重大な不適合

部	課	施設名・業務名 (対象サイト名)	対象 (設備名、薬品使用及び保管業務委託名)	監視・測定項目	7月 評価	10月 評価	1月 評価	4月 評価	法遵守 状況評価
建設部	下水道課	河東浄化センター	自家発電施設 (30KW 2台)	法基準測定	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	河東浄化センター	軽油サービスタンク	自主点検 (毎月)	◎	◎	◎	◎	適合
建設部	下水道課	下水道課	個別生活排水 浄化槽	保守点検・7条11条検査 ・清掃	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	教育総務課	追手町第二庁舎	P C B	自主点検 (毎月目視)	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	文化課	歴史資料センター	業務用空調	簡易点検・定期点検	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	文化課	歴史資料センター	P C B (使用済みのものと使用中のものあり)	自主点検 (毎月目視)	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	文化課	埋蔵文化財管理センター	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	生涯学習総合センター	生涯学習総合センター	業務用空調	簡易点検/定期点検	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	生涯学習総合センター	生涯学習総合センター	地下タンク (15,000ℓ)	漏洩検査 (3年に1度。24 年度実施済み) /定期点検 (自主毎月)	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	生涯学習総合センター	生涯学習総合センター	グリストラップ (クッキングスタジオ)	汚泥処理	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	生涯学習総合センター	中央公民館神指分館	ホームタンク (210ℓ)	自主点検	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	生涯学習総合センター	中央公民館神指分館	業務用空調	簡易点検 (3ヶ月に1回)	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	北公民館	庁舎管理 (北公民館)	業務用空調	簡易点検	◎	◎	○	◎	適合
教育委員会	北公民館	庁舎管理 (北公民館)	浄化槽 (100人槽)	11条検査・保守点検 (2ヶ 月に1度) ・清掃	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	北公民館	庁舎管理 (北公民館)	ホームタンク (灯油942ℓ)	自主点検	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	南公民館	庁舎管理 (南公民館)	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合

### 分類3 令和元年度 環境関連法令等に係る監視・測定結果状況

◎→良好 ○→観察 ▲→軽微な不適合 ×→重大な不適合

部	課	施設名・業務名 (対象サイト名)	対象 (設備名、薬品使用及び保管業務委託名)	監視・測定項目	7月 評価	10月 評価	1月 評価	4月 評価	法遵守 状況評価
教育委員会	南公民館	庁舎管理（南公民館）	浄化槽（140人槽）	11条検査・保守点検（毎月）・清掃（月）	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	南公民館	庁舎管理（南公民館）	地下タンク（A重油1,500ℓ） ⇒廃止時期が未定であり、残量があるため、R元も引き続き管理していく。	漏洩の確認（自主）	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	南公民館	庁舎管理（南公民館）	ホームタンク（405ℓ）	漏洩・腐食・防油堤等の確認（自主）	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	大戸公民館	庁舎管理（大戸公民館）	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	大戸公民館	庁舎管理（大戸公民館）	浄化槽（156人）	11条検査・保守点検（毎月）・清掃	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	大戸公民館	庁舎管理（大戸公民館）	ホームタンク（490ℓ）	漏洩・腐食・防油堤等の確認（自主）	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	一箕公民館	庁舎管理（一箕公民館）	業務用空調	フロン・ハロン台帳（4月&随時）	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	一箕公民館	庁舎管理（一箕公民館）	ホームタンク（480ℓ）	漏洩・腐食・防油堤等の確認（自主）	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	東公民館	庁舎管理（東公民館）	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	東公民館	庁舎管理（東公民館）	ホームタンク（490ℓ）	漏洩・腐食・防油堤等の確認（自主）	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	湊公民館	庁舎管理（湊公民館）	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	湊公民館	庁舎管理（湊公民館）	屋外タンク（95ℓ）	漏洩・腐食・防油堤等の確認（自主）	◎	◎	◎	◎	適合
教育委員会	北会津公民館	庁舎管理（北会津公民館）	業務用空調	簡易点検	○	○	○	○	適合
教育委員会	北会津公民館	庁舎管理（北会津公民館）	ホームタンク（灯油475ℓ）	漏洩・腐食・防油堤等の確認（自主）	○	○	○	○	適合
教育委員会	河東公民館	庁舎管理（河東公民館）	業務用空調	簡易点検	○	○	○	○	適合
教育委員会	河東公民館	庁舎管理（河東公民館）	ホームタンク（灯油830ℓ）	漏洩・腐食・防油堤等の確認（自主）	○	○	○	○	適合
水道部	総務課	庁舎管理（水道部庁舎）	ボイラー（伝熱面積9.9㎡、燃焼能力54.3ℓ）	ばい煙測定/排煙点検（自主・毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	総務課	庁舎管理（水道部庁舎）	地下タンク（A重油3,000ℓ）	漏洩検査/点検（自主・毎月）	◎	◎	◎	◎	適合

### 分類3 令和元年度 環境関連法令等に係る監視・測定結果状況

◎→良好 ○→観察 ▲→軽微な不適合 ×→重大な不適合

部	課	施設名・業務名 (対象サイト名)	対象 (設備名、薬品使用及び保管業務委託名)	監視・測定項目	7月 評価	10月 評価	1月 評価	4月 評価	法遵守 状況評価
水道部	総務課	庁舎管理（水道部庁舎）	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	滝沢浄水場	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	滝沢浄水場	業務用冷蔵庫	〃	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	滝沢浄水場	浄水処理能力 27,000m <sup>3</sup> /日 ※運用管理表No.1～2	水質基準、ろ過水濁度	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	滝沢浄水場	汚泥（浄水汚泥ケーキ）の運搬等	汚泥の量（搬出時）・質 （法定分析/年1回）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	滝沢浄水場	自家発電騒音測定（500KVA1台） 空気圧縮機騒音測定（H29.7.1から稼働 80KVA1台）	騒音測定	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	滝沢浄水場	浄水薬品（水質検査用試薬）	在庫数量・保管状況（月1 回）/飛散・漏れ等（月1 回自主）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	滝沢浄水場	浄水薬品（苛性ソーダ保管）	在庫数量・保管状況（月1 回）/飛散・漏れ等（月1 回自主）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	東山浄水場	業務用空調	簡易点検	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	東山浄水場	ハロゲン化消化設備	受託者による点検（年2 回）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	東山浄水場	地下タンク（3,000ℓ）	微加圧検査・目視・検尺 （年1回）/漏洩点検（毎 月自主）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	東山浄水場	発電機用燃料タンク（A重油500ℓ）	漏洩点検（自主毎月）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	東山浄水場	ホームタンク	漏洩・腐食・防油堤等の 確認（自主）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	東山浄水場	自家発電騒音測定（150kW 1台）、送風機 、圧縮機	騒音測定	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	東山浄水場	浄水処理能力、沈殿施設、ろ過施設 ※運用管理表No.1～2	水質基準、急速ろ過水濁 度	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	東山浄水場	浄水薬品（水質検査用試薬）	在庫数量・保管状況（月1 回）/飛散・漏れ等（月1 回自主）	◎	◎	◎	◎	適合



### 分類3 令和元年度 環境関連法令等に係る監視・測定結果状況

◎→良好 ○→観察 ▲→軽微な不適合 ×→重大な不適合

部	課	施設名・業務名 (対象サイト名)	対象 (設備名、薬品使用及び保管業務委託名)	監視・測定項目	7月 評価	10月 評価	1月 評価	4月 評価	法遵守 状況評価
水道部	施設課	東山浄水場	浄水薬品（苛性ソーダ保管）	在庫数量・保管状況（月1回）/飛散・漏れ等（月1回自主）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	大戸浄水場 ※膜ろ過方式の浄水場なので、沈殿施設やろ過施設がない	ろ過水（濁度）	ろ過水濁度（毎日）/自主点検（毎日）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	大戸浄水場 ※膜ろ過方式の浄水場なので、沈殿施設やろ過施設がない	浄水処理能力（水質基準）	水質基準（毎日・毎月・年1～4回）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	大戸浄水場	排水水質	水質測定	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	大戸浄水場	自家発電騒音測定：ディーゼルエンジン（100Kva）	騒音測定/自主点検	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	大戸浄水場	浄化槽（合併5人槽）	11条検査・保守点検（年4回）・清掃	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	六軒浄水場	浄水処理能力（水質基準）	水質基準（毎日・毎月・年1～4回）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	六軒浄水場	浄水処理能力（緩速ろ過水）	ろ過水濁度（毎日）/自主点検（毎日）	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	六軒浄水場	排水水質	水質測定	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	六軒浄水場	浄化槽維持管理業務	11条検査・保守点検（毎月）・清掃	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	六軒浄水場	自家発電騒音測定：ディーゼルエンジン（26kW 1台）	騒音測定	◎	◎	◎	◎	適合
水道部	施設課	強清水浄水場	浄水処理能力（水質基準・配水残塩）	水質基準（毎日・毎月・年1～4回）/配水残塩（自主毎日）	◎	◎	◎	◎	適合